

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся, обязана создавать безопасные условия их обучения и воспитания. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, температура воздуха в учебных помещениях и кабинетах образовательных организациях должна составлять 18 - 24 °С, в групповых ячейках детских садов 20 - 24 °С.

Вместе с тем, ходе проверки установлено, что температура воздуха в ряде образовательных организаций составляет 14°С - 20°С, что не соответствует установленным нормам, способствуют ненадлежащему обеспечению безопасности жизни и здоровья учащихся и воспитанников и может привести к массовой заболеваемости детей.

Так как начало отопительного сезона устанавливается органами местного самоуправления, в целях устранения отмеченных нарушений закона Ейским межрайонным прокурором в адрес главы муниципального образования Ейский район внесено представление с требованием принятия незамедлительных мер к повышению температуры в образовательных организациях района.

Данный вопрос остается на особом контроле в межрайонной прокуратуре.

Старший помощник прокурора
Хандога

Елена